



MUNICIPIUL ZALĂU
CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)260/610550 Fax: (40)260/661869
<http://www.zalausj.ro> e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR.254

din 27 august 2026

privind cuprinderea în evidențele patrimoniale ale Municipiului Zalău domeniul privat, a bunurilor reprezentând 40 buc. stații de încărcare electrică lente recepționate în baza Proceselor verbale de recepție calitativă și de punere în funcție și transmiterea acestora în concesiunea SC Transurbis SA prin "Asociația Metropolitană de Transport Public Zalău" în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, pe raza UAT-urilor membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul Public de Transport Local de Persoane "Asociația Metropolitană de Transport Public Zalău" nr.41/13.11.2024

Consiliul local al municipiului Zalău:

Având în vedere: Referatul de aprobare nr.67377 din 19.08.2026 al Primarului municipiului Zalău;

Raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu și Direcției Tehnice nr.67379 din 19.08.2026;

Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;

Adresele nr.58112 din 17.07.2026 și nr.61663 din 30.07.2026 ale Direcției Tehnice, Serviciul Investiții, Achiziții Publice;

Contractul de finanțare nr.143860 din 19.12.2022 semnat de Municipiul Zalău cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Contractul de furnizare nr.12866 din 18.02.2025 modificat prin actul adițional nr.1 din 01.10.2025, încheiat de Municipiul Zalău în calitate de achizitor și SC Anadolu Automobil Rom SRL;

Contractul de furnizare nr.62906 din 13.08.2024, încheiat între Municipiul Zalău în calitate de achizitor și SC Sor Libchavy Spol SRO, în calitate de furnizor;

Procesul verbal de recepție calitativă și de punere în funcție a 20 stații de încărcare lentă nr.42310 din 25.05.2026, furnizate în baza Contractului de furnizare nr.62906/13.08.2024, încheiat între Municipiul Zalău și SC Sor Libchavy Spol SRO;

Procesul verbal de recepție calitativă și de punere în funcție a 20 stații de încărcare lentă nr.48908 din 16.06.2026 furnizate în baza Contractului de furnizare nr.12866/18.02.2025, încheiat între Municipiul Zalău și SC Anadolu Automobil Rom SRL;

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, pe raza UAT-urilor membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul Public de Transport Local de Persoane "Asociația Metropolitană de Transport Public Zalău" nr.41/13.11.2024;

În temeiul art. 108 lit. b, art. 129 alin. (2) lit. c, alin. (6) lit. a, art. 139 alin. (3) lit. g, art. 196 (1) lit. a, art. 243 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Cuprinderea în evidențele patrimoniale ale Municipiului Zalău, domeniul privat, a bunurilor reprezentând 40 buc. stații de încărcare electrică lente, în valoare totală de **7.681.556,60 lei**, recepționate în baza Proceselor verbale de recepție, identificate conform **Anexei nr.1**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Transmiterea bunurilor proprietatea privată a Municipiului Zalău, reprezentând 40 buc. stații de încărcare electrică lente, recepționate în baza Proceselor verbale de recepție, identificate în Anexa nr.1, în valoare totală de **7.681.556,60 lei**, în concesiunea SC Transurbis SA prin "Asociația Metropolitană de Transport Public Zalău" în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, pe raza UAT-urilor membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul Public de Transport Local de Persoane "Asociația Metropolitană de Transport Public Zalău" nr.41/13.11.2024, prin încheierea unui act adițional la contractul existent.

Art.3. Se acordă mandat special Asociației Metropolitane de Transport Public Zalău, ca în numele și pe seama Municipiului Zalău, să semneze modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe aria unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane de Transport Public Zalău nr.41/13.11.2024, avizat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.314 din 08.11.2024.

Art.4. Prin Hotărârea AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul Public de Transport Local de Persoane "Asociația Metropolitană de Transport Public Zalău" se va mandata Președintele Asociației pentru semnarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, pe aria unităților administrativ -teritoriale membre ale Asociației Metropolitane de Transport Public Zalău nr.41/13.11.2024.


Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Direcția Tehnică.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcția Administrație Publică;
- Direcția Economică;
- Direcția Tehnică, Direcția Patrimoniu;
- SC Transurbis SA;
- Asociația Metropolitană de Transport Public Zalău

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Călin-Cristian Fort



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Marina-Bianca-Fazacaș**





MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)260.610550 Fax: (40)260.661869
<http://www.zalausj.ro> e-mail: primaria@zalausj.ro

Anexa nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 254 din 27.08.2026

Anexa nr.1

**privind situația stațiilor de încărcare electrică lente recepționate în baza Proceselor verbale de recepție calitativa și de
punere în funcțiune nr.42310/25.05.2026 și nr.48908/16.06.2026**

Nr. crt.	Nr. inv.	Denumire	Elemente de identificare	U.M	Cantit.	Valoare de inventar	Observatii
1		Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219146, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	186.037,50	PV rec. Nr.42310/25.05.2026

2	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219147, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851-24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	186.037,50	PV rec. Nr.42310/25.05.2026
3	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219148, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851-24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	186.037,50	PV rec. Nr.42310/25.05.2026

4	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219149, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	186.037,50	PV rec. Nr.42310/25.05.2026
5	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219150, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare	buc	1	186.037,50	PV rec. Nr.42310/25.05.2026

6	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219151, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	186.037,50	PV rec. Nr.42310/25.05.2026
7	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219152, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	186.037,50	PV rec. Nr.42310/25.05.2026

8	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219153, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	186.037,50	PV rec. Nr.42310/25.05.2026
9	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219154, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	186.037,50	PV rec. Nr.42310/25.05.2026

10	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219155, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	186.037,50	PV rec. Nr.42310/25.05.2026
11	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219156, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	186.037,50	PV rec. Nr.42310/25.05.2026

12	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219157, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851-24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	186.037,50	PV rec. Nr.42310/25.05.2026
13	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219158, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851-24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	186.037,50	PV rec. Nr.42310/25.05.2026

14	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219159, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851-24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	186.037,50	PV rec. Nr.42310/25.05.2026
15	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219160, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851-24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	186.037,50	PV rec. Nr.42310/25.05.2026

16	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219161, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	186.037,50	PV rec. Nr.42310/25.05.2026
17	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219162, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	186.037,50	PV rec. Nr.42310/25.05.2026

18	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219163, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	186.037,50	PV rec. Nr.42310/25.05.2026
19	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219164, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	186.037,50	PV rec. Nr.42310/25.05.2026

20		Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219165, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	186.037,50	PV rec. Nr.42310/25.05.2026
		Total Statii de încărcare electrică lente model NSP 25,etapa I				3.720.750,00	
21		Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219172, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	198.040,33	PV rec nr.48908/16.06.2026

22		Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219173 putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	198.040,33	PV rec nr.48908/16.06.2026
23		Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219174, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	198.040,33	PV rec nr.48908/16.06.2026

24	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219175, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851-24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	198.040,33	PV rec nr.48908/16.06.2026
25	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219176, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851-24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	198.040,33	PV rec nr.48908/16.06.2026

26	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219177, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851-24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	198.040,33	PV rec nr.48908/16.06.2026
27	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219178, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851-24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	198.040,33	PV rec nr.48908/16.06.2026

28	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219179, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz); trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	198.040,33	PV rec nr.48908/16.06.2026
29	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219180, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	198.040,33	PV rec nr.48908/16.06.2026

30		Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219181, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851-24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	198.040,33	PV rec nr.48908/16.06.2026
31		Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219182, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851-24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	198.040,33	PV rec nr.48908/16.06.2026

32	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219184, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	198.040,33	PV rec nr.48908/16.06.2026
33	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219185, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	198.040,33	PV rec nr.48908/16.06.2026

34		Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219186, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	198.040,33	PV rec nr.48908/16.06.2026
35		Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219187, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	198.040,33	PV rec nr.48908/16.06.2026

36	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219188, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851-24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	198.040,33	PV rec nr.48908/16.06.2026
37	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219189, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851-24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	198.040,33	PV rec nr.48908/16.06.2026

38	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219190, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	198.040,33	PV rec nr.48908/16.06.2026
39	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219191, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	198.040,33	PV rec nr.48908/16.06.2026

40	Statie de incarcare electrică lentă	model NSP 25, serie 219192, putere nominala: 43 kV, tensiune de intrare :400V+/- 10% (50Hz), trifazat 3P+PE, standardul de conectare :EN 61851-23, EN61851- 24, DIN 70121, ISO15118 tensiune de incarcare 3x400 Vca	buc	1	198.040,33	PV rec nr.48908/16.06.2026
	Total Statii de încărcare electrica lente model NSP 25,etapa II				3.960.806,60	
	Total stații de încărcare electrice lente etapa I si II				7.681.556,60	

Director Executiv
Direcția Patrimoniu
Alexandru Pura



Director Executiv
Direcția Tehnică
ing. Dănuț Cosmin Curea



Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 254 din 27.08.2025

